דוח ביקורת – בקר בטיחות

לפי תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), התשמ"ח-1988, כנוסחן בתיקון התשפ"ו-2025

תדירות: בשלבי החפירות, הביסוס, הקמת השלד ועבודות הגמר, ולפחות אחת לשלושה חודשים (תקנה 2א(ב)(1)).

שם האתר / הפרויקט		**כתובת / גוש וחלקה**	
תפקיד המדווח ושמו	**בקר בטיחות**	**תאריך ושעת הביקורת**	
שלב הביקור: ☐ חפירות ☐ ביסוס ☐ שלד ☐ גמר ☐ ביקור תקופתי (3 חודשים)			

בעלי התפקידים באתר

תפקיד	שם מלא	טלפון	הערות
ממונה על הבטיחות			
מנהל אתר			
מנהל עבודה			
מבצע הבנייה			
מזמין העבודה			

ממצאי הביקורת (בעמודת ההערות יש לציין: ליקוי חוזר / ליקוי מתמשך / ליקוי חדש / תוקן במקום)

מס'	הנושא הנבדק	אסמכתא (תקנה)	תקין	לא תקין	תיאור הליקוי	הערות
א. תנאי סף, מסמכים ומינויים						

מס'	הנושא הנבדק	אסמכתא (תקנה)	תקין	לא תקין	תיאור הליקוי	הערות
1	תוכנית הבטיחות אושרה בחתימת המבצע, מצורפת לפנקס הכללי ונמצאת באתר	1א(א)(1), 2(א)(3)				
2	הבקר קיבל מהמבצע העתק של התוכנית המאושרת ושל כל עדכון בה	2(א)(3)				
3	התוכנית מתאימה לשלב הביצוע ועודכנה בסיכונים שהתגלו	2(ו)				
4	המשאבים ליישום התוכנית פורטו בהסכם בין המזמין למבצע (או בתוכנית, אם המזמין הוא המבצע)	1א(א)(2)				
5	קיים אישור בכתב של המזמין להתחלת העבודות	2(א)(4)				
6	הוגשה הודעה על התחלת העבודות ועל מינוי בעלי התפקידים (טופס 1), והעתקה בפנקס הכללי	6א				
7	מנהל העבודה רשום במרשם בסיווג המתאים, מונה ודווח	2(א)(1)				
8	מנהל אתר מונה ודווח (באתר של 15,000 מ"ר ומעלה לפי ההיתר), או שחובותיו מבוצעות בידי מנהל העבודה	2(א)(2), 2(ח)				
9	שלט האתר כולל את שם המזמין, שם הבקר ומספר רישומו, ושם מנהל האתר	7				
10	המינויים, האישורים, הדיווחים והדוחות לפי התקנות מצורפים לפנקס הכללי	2(ט)				
ב. בקרות של בעלי התפקידים						

מס'	הנושא הנבדק	אסמכתא (תקנה)	תקין	לא תקין	תיאור הליקוי	הערות
11	קיימים דוחות בקרה חודשיים של מנהל האתר על יישום המענים, והם נמסרו למבצע	2ב(ב)(2)				
12	קיימים דוחות בקרה חודשיים על הדרכות העובדים	2ב(ב)(4)				
13	קיים אישור חתום של מנהל האתר על המענים לסיכונים בשלב הנוכחי	2ב(ב)(1)				
14	קיים אישור חתום של מנהל האתר על התוכניות ההנדסיות הנדרשות	2ב(ב)(3)				
15	דיווחי הממונה על מפגעים מתויקים בפנקס הכללי, ויש מעקב אחר ליקויים פתוחים	5א(א)				
16	רישומי מנהל העבודה בפנקס הכללי: ביקורת מכונות יומית, ביקורת חפירות ובדיקת טפסות לפני יציקה	142א, 122, 84				
17	הליקויים מהביקור הקודם של הבקר טופלו					
ג. יישום המענים לסיכונים בשטח (לפי תוכנית הבטיחות)						
18	העובדים קיבלו אמצעי מיגון מתאימים ומשתמשים בהם	2א(ב)(2)				
19	העובדים הודרכו על הסיכונים הקשורים לעבודתם	2א(ב)(2)				
20	גידור למניעת נפילה לפי תוכנית הנדסית (אזן יד, אזן תיכון ולוח רגל)	9				
21	פיגומים מיוחד, ממוכן, תלוי, שלוח וזיזי לפי תוכנית הנדסית; פיגום זקפים מעל 6 מ' בהשגחת בונה מקצועי	17, 17א, 45, 58, 69א				

מס'	הנושא הנבדק	אסמכתא (תקנה)	תקין	לא תקין	תיאור הליקוי	הערות
22	טפסות לפי תוכנית הנדסית במקרים הנדרשים, ובדיקה לפני יציקה	83–85				
23	מבנה מתכת שגובהו מעל 6 מ' לפי תוכנית הנדסית	106				
24	חפירות ודיפון: יציבות הדפנות, גישה בטוחה, גידור ומרחק מציוד כבד (מעל 4 מ' לפי תוכנית הנדסית)					
25	עגורנים וציוד הרמה: תסקירים בתוקף, כשירות המפעילים והאתתים, אביזרי הרמה, אזורי הנפה					
26	חשמל זמני: לוחות, הארקות, מפסקי פחת, כבלים; עבודה בקרבת קווי חשמל (164)					
27	מכונות, כלי עבודה וציוד מכני הנדסי: מיגון חלקים מסוכנים					
28	ציוד מגן אישי: אספקה, התאמה ושימוש בפועל					
29	עבודות חמות, חומרים מסוכנים וגיליונות בטיחות					
30	כיבוי אש, עזרה ראשונה, נהלי חירום ונגישות לכוחות חירום					
31	גידור היקפי, שילוט, הגנה על הציבור והסדרי תנועה					
32	סדר וניקיון, דרכי מעבר, תאורה ותנאים סניטריים					
33	התאמת העבודה לתנאי מזג האוויר					
ד. סיכון שאינו קביל						

מס'	הנושא הנבדק	אסמכתא (תקנה)	תקין	לא תקין	תיאור הליקוי	הערות
34	אותר סיכון שאינו קביל לפי תוכנית הבטיחות? אם כן – יש לדווח מיד, בכתב, למזמין, למבצע, למנהל האתר ולמנהל העבודה	2א(ג)				
35	לגבי סיכון שאינו קביל שדווח בעבר: התקבל אישור בכתב של המזמין, בתוך 48 שעות, על מתן מענה	1א(ג)				

סיכום וליקויים עיקריים	
אותר סיכון שאינו קביל?	☐ לא ☐ כן – פירוט ופעולה שננקטה:
הפצה וחובת דיווח	להפצה: המזמין ומבצע הבנייה, בכתב, בתוך 48 שעות ממועד הביקור. (2א(ב)(3)) העתק יימסר למבצע הבנייה. (2א(ד)) אם אותר סיכון שאינו קביל: דיווח מיידי בכתב למזמין, למבצע, למנהל האתר ולמנהל העבודה. (2א(ג))
חתימת עורך הביקורת	שם: _____ חתימה: _____ תאריך: _____